



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società ICMA S.p.A., produttrice di componenti per sistemi di riscaldamento, raffrescamento e distribuzione sanitaria, con sede in Cuggiono (MI), via Garavaglia, 4, i cui processi di progettazione e produzione sono conformi ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001,

### DICHIARA CHE

I prodotti e i componenti riportati nella sottostante **Tab. 1** sono destinati al contatto con acqua potabile per il consumo umano

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                         | CODICI                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 245      | Riduttore di pressione con attacchi a bocchettone F | 91245AD05<br>91245AE05<br>91245AF05<br>91245AG05<br>91245AH05<br>91245AJ05              |
| 246      | Riduttore di pressione con attacchi F               | 91246AD05<br>91246AE05<br>91246AF05<br>91246AG05<br>91246AH05<br>91246AJ05<br>91246AK05 |
| 247      | Riduttore di pressione MIGNON                       | 91247AD06<br>91247AE06                                                                  |
| 248      | Riduttore di pressione MIGNON                       | 91248AD06<br>91248AE06                                                                  |
| 271      | Riduttore di pressione con attacchi a bocchettone M | 91271AD05<br>91271AE05<br>91271AF05<br>91271AG05                                        |

**Tab. 1**

Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante di ICMA S.p.A., dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti sopra indicati, nelle versioni e con le specifiche tecniche fornite, sono conformi ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità previsti dal Decreto Ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, per i materiali e gli oggetti destinati al contatto con acqua potabile per il consumo umano, se impiegati secondo le condizioni d'uso e i limiti tecnici indicati nella relativa documentazione tecnica.

La presente dichiarazione si fonda sulla documentazione tecnica di prodotto, sulle certificazioni fornite dai fornitori di materie prime, sulle procedure interne di controllo qualità e sulla rintracciabilità dei lotti di produzione.

### **Nota tecnica di dettaglio sulla sanificazione prima della messa in servizio**

**Scopo:** rimuovere residui, particelle, biofilm e contaminanti introdotti durante produzione, imballo, stoccaggio e installazione, al fine di garantire che l'acqua erogata rispetti i requisiti igienico sanitari per il consumo umano.

**Principi generali:** la sanificazione deve essere eseguita prima della messa in servizio dell'impianto e dopo ogni intervento che possa introdurre contaminazione. Le operazioni devono essere documentate e affidate a personale qualificato.

### **Procedura operativa consigliata**

#### **1. Ispezione e preparazione**

- Verificare integrità meccanica dei componenti, rimuovere trucioli, residui di lavorazione e materiali estranei.
- Controllare guarnizioni, valvole e filtri.
- Documentare lo stato iniziale con scheda di controllo e fotografie.

#### **2. Risciacquo iniziale**

- Eseguire risciacquo a portata elevata per rimuovere particelle libere e sedimenti.
- Proseguire fino a chiarificazione visiva dell'acqua in uscita.
- Registrare portata, durata e volume di risciacquo.

#### **3. Disinfezione chimica controllata**

- Applicare disinfezione mediante agente idoneo, ad esempio cloro attivo o ipoclorito, secondo dosaggi e tempi di contatto compatibili con i materiali del prodotto.
- Far circolare la soluzione disinfettante in tutto il circuito per il tempo necessario a garantire l'azione igienizzante.
- Assicurare la compatibilità chimica con ottone, acciaio, materie plastiche e guarnizioni presenti.

#### **4. Neutralizzazione e risciacquo finale**

- Neutralizzare il disinfettante residuo se richiesto e risciacquare abbondantemente fino a riportare i parametri chimici ai valori accettabili per acqua potabile.
- Verificare l'assenza di odori o sapori anomali.

#### **5. Verifiche analitiche e microbiologiche**

- Prelevare campioni rappresentativi per analisi microbiologiche e chimiche secondo le norme vigenti.
- Valutare carica batterica e, se pertinente, ricerca di microrganismi specifici quali Legionella.
- Conservare i rapporti analitici come parte della documentazione di messa in servizio.

## 6. Documentazione e rilascio in servizio

- Redigere rapporto di sanificazione contenente: descrizione intervento, prodotti e dosaggi impiegati, tempi di contatto, volumi di risciacquo, risultati analitici, firma del responsabile e data di rilascio in servizio.
- Conservare la documentazione per la rintracciabilità e per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti o dei clienti.

## Avvertenze e raccomandazioni

- Le operazioni di sanificazione devono essere eseguite da personale formato o da ditte specializzate.
- Non utilizzare agenti o dosaggi non compatibili con i materiali del prodotto per evitare danni o rilascio di sostanze indesiderate.
- Conservare tutte le schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati e rispettare le norme di sicurezza sul lavoro.

**Impegni del dichiarante:** ICMA S.p.A. si impegna a mantenere la documentazione tecnica aggiornata e a fornire, su richiesta delle autorità competenti o dei clienti, la documentazione comprovante la conformità dei materiali e dei processi produttivi.

Cuggiono (MI) – 01/09/2026

The Chief Executive Officer  
Stefano Fracchia



Dichiarazione n. DC.DWD.24X-271.09.26.IT