



DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

La società ICMA S.p.A., produttrice di componenti per sistemi di riscaldamento, raffrescamento e distribuzione sanitaria, con sede in Cuggiono (MI), via Garavaglia, 4, i cui processi di progettazione e produzione sono conformi ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001,

DICHIARA CHE

È distributrice del pannello per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a soffitto art. SR102 con le seguenti Dichiarazioni di Prestazioni:



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DECLARATION OF PERFORMANCE RYX 2025

CODICE GENERALE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO General product identification code	RAYGEX© RYX
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO Product Identification	RYX RS – RYX TS – RYXPS - RYX RL – RYX IS – RYXEASYS - RYXE-COS-RYXSPS
USO DEL PRODOTTO Product use	Pannello per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a parete e soffitto <i>Wall and ceiling panel for cooling and heating system</i>
NOME DEL FABBRICANTE Name of the manufacturer	RAYGEX via Einaudi 28/34 – 35030 Saccolongo Pd Italy
MANDATORIO Mandatory	Non applicabile / <i>Not applicable</i>
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA Evaluation and verification system	SISTEMA/ <i>SYSTEM 4</i>
RIFERIMENTO A NORME ARMONIZZATE Reference to harmonized standard	EN14240 EN14037 WSPLab Kapuzinerweg 7 70374 Stuttgart Germany EN 13501 Institute Giordano Italy
VALUTAZIONE EUROPEA IN BASE A NORMA ARMONIZZATA European assessment based on harmonized standard	Non applicabile / <i>Not applicable</i>
PRESTAZIONE DICHIARATA Declared Performance	SISTEMA/ <i>SYSTEM 4</i>

Prestazione delle proprietà dichiarata / Performance of the declared property

Gesso/*plasterboard* 15 mm isolante/*insulating* EPS 30 mm tubo/*tube* 8 mm
passo/*spacing* 50 mm

Dichiarazione N° DC_DoP_SR102.07.26.IT



DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

prestazione dichiarata/declared performance

resa in raffrescamento con / *cooling output with* $\Delta\theta=8\text{ K}$: 44,3 W/m²
Aa=9,704 m²

EN14240 WSPLab Stuttgart,
Test Report 10.58.AFS.001
08/06/2010

resa in riscaldamento con / *heating output with* $\Delta\theta=10\text{ K}$: 41,1 W/m²
Aa=9,704 m²

EN14037 WSPLab Stuttgart
Test Report 10.58.AFS.002
08/06/2010

reazione al fuoco / *reaction to fire*: class B-s1,d0 (B) EN 13501 TEST REPORT N. 325240/9226/
CPR

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Immagine che contiene testo Descrizione generata automaticamente The performance of the product referred to in points 1 and 2 conforms to the declared performance referred to in point 9. This declaration of performance is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer referred to in point 4

SACCOLONGO
16 GENNAIO 2025

ICMA S.p.A. garantisce che, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione del fabbricante e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) N. 305/2011.

Cuggiono (MI) – 07/07/2026

L'Amministratore Delegato
Stefano Fracchia

Dichiarazione N° DC_DoP_SR102.07.26.IT