






Інструкція з заміни ручних вставних елементів для регулювання підлогових фіксаторів



Колектор необхідно перекрити, якщо операція виконується в той час, коли колектор підключений до системи

⚠ Важливо: під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

1. За допомогою ключа 22 мм для артикулу RG0121AE01 та ключа 23 мм для артикулу RG2182PG01 зніміть ручні вставки, як показано на рис. 2, попередньо знявши ручки, як показано на рис. 1;
2. Після заміни вставки, як показано на рис. 3–4–5, встановіть ручку, як показано на рис. 6.